

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

Г. Штырляев

2026г.

ОТИУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2
(наименование объекта)



Номер
документа
133

Дата
документа
27.02.2026

Вид работ:
Источник финансирования:

Установка приборов учета
Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026 г., в отношении: потребителя ООО "Уральский лес", объект: производственная база по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Советская 273, место установки: ТП-19Т РУ-0,4 кВ Гл. руб., в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 133 от 27.01.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена прибора учета	шт	1		
3	Замена трансформаторов тока	шт	3		
4	Замена контрольного кабеля	м	3		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера СЕ308 S34.746.0R2.QYUVLFZ LR01	шт	1	19 166,67	19 166,67
2	Трансформатор тока Т-0,66 М 300/5	шт	3	894	2 682
3	Кабель ВВГ 3х2,5	м	3	80	240
Итог затрат по материалам:					22 088,67
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 789,23
Всего по акту:					24 877,90

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович