

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Ячиковой Р.Б., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Коммунистическая, д.119, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 353 от 30.04.2025

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	13 500	13 500
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента Металлическая F20.7	м	1	61,54	61,54
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	241,17	482,34
5	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	12,46	12,46
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>14 212,00</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>4 743,93</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>18 955,93</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович