

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

« » /И.И.Гарифуллин
20__ г.

АКТ №37 от 29.05.2026г.

приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

АИИСКУЭ с.Амзя

БП-005560

с.Амзя КТП-26 ф. Озёрная д.9 кв 1 ; Озёрная 5 кв1 .

Q_123_С_1 Установка приборов учёта по зоне "СЭС" (2 прибора)

Дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д/№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости ,ведомости объёмов работ	автомат2Р32А(С)	шт	2		акт на списание№ 4 от 29.05.2026г.
2		гильза MJPT 16-16	шт	4		наряд допуск №124 от 09.05.26г.
3		зажим ответвительный СТ 70Р	шт	4		наряд допуск №128 от 28.05.26г.
4		кабель ВВГ 2*6 ПСК	метр	0,6		ведомость объёмов работ
5		корпус защитный КДЕ-1 с дин.	шт	2		дефектная ведомость
6		лента металлическая Ф207	метр	4		
7		меркурий Эл.сч. DONR 150	шт	2		
8		пломба номерная Силтор	шт	4		
9		провод СИП-4 2*16	метр	28		
10		скрепа С20 ВК	шт	4		
11		хомут стяжнойЕ260	шт	12		
		Итого материалы	руб.	23342.69		
		трудоуслуги				
		Зарплата	руб.			
		ЕЧН	руб.			
	Итого		руб.	25536,03		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

Мастер участка Филиппов С.В.
ведущий инженер ПТО "СЭС" Фазлутдинов А.А.
Начальник ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.